ANEXO CONVOCATORIA

4/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Suministro e instalación de un sistema de tratamiento de aire (ISO - 7 Clase 10.000). Descripción: sobre una sala de trabajo, cuyos detalles son observables en el LOTE 2, que incluye dos ambientes, denominados Antesala y Sala Limpia, se deberá proveer e instalar el equipo de tratamiento de aire antes citado cuyas especificaciones se encuentran en el pliego de especificaciones técnicas. Como opcional, se deberá incorporar a la oferta un sistema para ingreso de muestras, con doble sistema de aberturas, (generalmente conocido como PASS THRU).	
2	La obra consiste en trabajos de provisión de materiales y mano de obra para la construcción de una sala que permita instalar equipos de sistemas de purificación de aire (definidos en LOTE 1), permitiendo obtener ambiente libre de polvo para ser utilizada con instrumental analítico de alta tecnología. La misma será de 3,5 mts. x 3,76 mts. x 2.4 mts. de alto libre en el interior y estará dividida en dos ambientes denominados sala limpia y antesala, esta ultima de 1,1 mts. x 1,5 mts. mediante la cual se ingresara a la sala limpia Ambas salas deben ser herméticas y soportar en su techo la carga de dos operarios de 90 kg cada uno para cuando las tareas de mantenimiento así lo requieran.	