

CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 17/11/2022
Organismo contratante: Universidad Nacional de Entre Ríos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Trámite Simplificado 819/2022
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 1548/2022
Rubro comercial: EQUIPOS
Objeto de la contratación: SISTEMA DE ALARMAS DE EVACUACION Y DETECTORES DE HUMO PARA RECTORADO Y ANEXO

DESCRIPCIÓN

Requerimientos edificio Anexo Rectorado
Supremo Entrerriano y 8 de Junio:

Donde dice:

40 (cuarenta) detectores de humo fotoeléctricos, tensión de operación entre 20 y 28 VDC, cableado con dos hilos sin polaridad, construidos en plástico termorresistente, corriente de reposo menor a 70 microamperes, corriente de alarma menor a 20 mA, peso aproximado 140 g, temperatura de operación 10-50 °C.

Debe decir

25 (veinticinco) detectores de humo fotoeléctricos, tensión de operación entre 20 y 28 VDC, cableado con dos hilos sin polaridad, construidos en plástico termorresistente, corriente de reposo menor a 70 microamperes, corriente de alarma menor a 20 mA, peso aproximado 140 g, temperatura de operación 10-50 °C.



FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES