

## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 17/11/2022  
**Organismo contratante:** Universidad Nacional de Entre Ríos

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Trámite Simplificado 819/2022  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 1548/2022  
**Rubro comercial:** EQUIPOS  
**Objeto de la contratación:** SISTEMA DE ALARMAS DE EVACUACION Y DETECTORES DE HUMO PARA RECTORADO Y ANEXO

## DESCRIPCIÓN

Requerimientos edificio Anexo Rectorado  
Supremo Entrerriano y 8 de Junio:

Donde dice:

40 (cuarenta) detectores de humo fotoeléctricos, tensión de operación entre 20 y 28 VDC, cableado con dos hilos sin polaridad, construidos en plástico termorresistente, corriente de reposo menor a 70 microamperes, corriente de alarma menor a 20 mA, peso aproximado 140 g, temperatura de operación 10-50 °C.

Debe decir

25 (veinticinco) detectores de humo fotoeléctricos, tensión de operación entre 20 y 28 VDC, cableado con dos hilos sin polaridad, construidos en plástico termorresistente, corriente de reposo menor a 70 microamperes, corriente de alarma menor a 20 mA, peso aproximado 140 g, temperatura de operación 10-50 °C.



---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SE Prorroga la fecha de presentación y apertura de ofertas hasta el 02/12/2022 HORA 12.00

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES