

ANEXO CONVOCATORIA

906/2023

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Bomba de columna para efluentes cloacales con capacidad de manejo de sólidos hasta 50 mm de diámetro (NO bomba SUMERGIBLE) con diámetro de cañería de salida de Ø2".para instalar en fosa de 1mts tipo Carignano CVX COL1 (1HP). Con Motor WEG TRIFÁSICO (ALUM) IE1 - 1 HP 3000 RPM tipo B35 y Columna de 1 metro elaborada en ACERO INOXIDABLE. Rpm 2800 Diámetro de salida 2" ' Caudal 1 – 14 m3/h Altura bombeo 2 metros Pasaje de sólidos 50 mm</p>	