



CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 26/11/2024
Organismo contratante: Universidad Nacional de Entre Ríos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 104/2024
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 1192/2024
Rubro comercial: EQUIPOS
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA RECOTRADO

DESCRIPCIÓN

Visto la consulta:

"la tecnología que utilizan en este momento es el gas refrigerante R32 y no así el gas R410 mencionado en el anexo del pliego"

Se responde

El gas refrigerante puede ser R 32 ya que cumple con mejores características que el R410.



FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES