

# ANEXO CONVOCATORIA

## 903/2023

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Aire Acondicionado Aula 5 (2do. piso). Limpieza de filtros de aire , control de carga de refrigerante - búsqueda de falla de funcionamiento del equipo y su puesta en funcionamiento - La FTS contará con andamio armados para efectuar el trabajo. (El desplazamiento de los mismos estará a cargo del contratado)	
2	Aire Acondicionado Aula 6 (2do. piso) Limpieza de filtros de aire , control de carga de refrigerante - búsqueda de falla de funcionamiento del equipo y su puesta en funcionamiento - La FTS contará con andamio armados para efectuar el trabajo. (El desplazamiento de los mismos estará a cargo del contratado)	
3	Aire Acondicionado (Dpto becas y concursos) Limpieza de filtros de aire, carga de gas refrigerante, control general.	
4	Aire Acondicionado (Dpto Alumnado) Limpieza de filtros de aire , limpieza de manguera de agua y control general.	
5	Recambio de Aire Acondicionado Si el equipo del Aula 5 o 6 no es posible su pronta reparación, se cambiará de equipo de Aire Acondicionado (La FTS cuenta con equipo listo para su instalación)	
6	Servicio completo e instalación para equipo existente (limpieza, control, de ser necesario carga de gas, etc., e instalación y puesta en funcionamiento) equipo marca SURREY de 3.000 frigorías en oficina nueva en PB.	