



## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 26/11/2024  
**Organismo contratante:** Universidad Nacional de Entre Ríos

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa por Compulsa Abreviada 104/2024  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 1192/2024  
**Rubro comercial:** EQUIPOS  
**Objeto de la contratación:** ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA RECOTRADO

## DESCRIPCIÓN

Visto la consulta:

"la tecnología que utilizan en este momento es el gas refrigerante R32 y no así el gas R410 mencionado en el anexo del pliego"

Se responde

El gas refrigerante puede ser R 32 ya que cumple con mejores características que el R410.



---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES